
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 1 (2)	
	Produkt Lipumax G-B 1/100		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11		Bet -
Kod	Text			
PD	BRUNNAR O D MARK			
PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING			
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR			
	<p><i>Markförlagda fettavskiljare</i></p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. För rening av spillvatten från köksutrymmen. Självföranströmd med integrerat uppflytningsskydd. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS1 Storlek: 1240×1240×1180 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Lagringsvolym slam: 100 L Lagringsvolym fett: 180 L Fabrikat: ACO Lipumax G-B 1/100 eller likvärdigt</p> <p><i>Stigarrör</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476. För inspektion och tömning. Utförs i PEHD. Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm. Dimension: Ø600/800 mm Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. Lock förses med text "Avskiljare".</p>			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 2 (2)
	Produkt Lipumax G-B 1/100	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11
		Bet -
Kod	Text	
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i> Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i> För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning. Anslutning: Ø50 mm Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i> Brunn samt anslutningsstosar i PEHD. Teleskopiskt stigarrör i polypropylen. Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124. Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång). Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p>	